

प्रेषक,

सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी,  
रेवाडी।

सेवा में,

उपायुक्त महोदय,  
रेवाडी।

क्रमांक FSR/2021/140

दिनांक 12-4-2021

विषय:-Renewal of Fire NOC of M/s The Royal International Public School.

उपरोक्त विषय पर Online Application No. 150922123000047 दिनांक 09-04-2021 के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में अनुरोध है कि M/s The Royal International Public School. Nandrapur Bass road village - Alawalpur, Tehsil - Bawal, Distt.- Rewari की फायर फाईटिंग सिस्टम की NOC आगामी एक वर्ष के लिए नवीनीकरण की जानी है। अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से इस स्थल का मौका देखा गया। जिसका विवरण इस प्रकार से है।

1 M/s The Royal International Public School. Nandrapur Bass road village - Alawalpur, Tehsil - Bawal, Distt:- Rewari में स्थित है। इस स्थल का टोटल एरिया- 12,150 sqm. व कवर्ड एरिया- 600 Sqm. है।

2 इस स्थल की ऊँचाई 15 मीटर से कम है।

3 इस स्थल तक दमकल वाहन आसानी से जा सकता है।

4 इस स्थल के ऊपर बिजली की तार/ लाईन नहीं है।

5 इस स्थल पर अग्निशमन यंत्र पर्याप्त मात्रा में लगे हैं। जो इस समय चालू हालत में हैं।

6 इस स्थल पर होजरील का प्रावधान किया गया है


7 इस स्थल पर G+1 Floor की बिल्डिंग बनी हुई है व पानी की व्यवस्था हेतु बोरवैल का प्रावधान किया हुआ है।

8 फायर EXIT पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं।

9 महत्वपूर्ण दूरभाष नं० मेन गेट पर सिक्योरिटी रुप में लिखें है।

10 यह Educational Building Group-B की श्रेणी में है। तथा महा निदेशक अग्निशमन सेवाएं पंचकुला द्वारा जारी हिदायत दिनांक 19-02-2020 के तहत फायर NOC नवीनीकरण का क्षेत्र अधिकार माननीय उपायुक्त महोदय का है।

अतः आपसे अनुरोध है कि M/s The Royal International Public School. Nandrapur Bass road village - Alawalpur, Tehsil - Bawal, Distt.- Rewari ने NBC 2016 Part-IV के अनुसार सभी अग्नि सुरक्षा प्रबन्ध किए हुए हैं जो इस समय वर्किंग आर्डर में हैं। अतः इसकी NOC का आगामी एक वर्ष के लिए नवीनीकरण करने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। मांगी गई रिपोर्ट आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी,  
रेवाडी।

“ दो गज की दूरी मास्क भी बहुत जरूरी ”